

	<b>AQUAVAS S.A. VASLUI</b> <b>SUCURSALA VASLUI</b> Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, Romania NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122 Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui			

### VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici si bacteriologici ai apei brute la intrarea in Statia de Tratare a Apei Delea, monitorizati de Laboratorul Statiei de Tratare a Apei.

Luna **FEBRUARIE** 2023

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	ORDONAN- TA NR 7 25.01.2023 (pt iesire rezervor)	Intrare statie					Iesire Statie
				Solesti	Barlad	Pusc a- si	Amestec		
							P+S	P+B	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	-	8,28	8,26	-	8,26	7,92
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	-	1149,59	856	-	1118	1131,04
3.	Turbiditate	U.N.T.	0,3	-	11,49	17,46	-	14,99	0,98
4.	Oxidabilitate	mg. O <sub>2</sub> / dm <sup>3</sup>	$\leq 5$	-	4,57	5,62	-	4,72	3,19
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	-	15,90	21,7	-	19,85	97,59
6.	Amoniu – NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	0,50	-	0,259	0,130	-	0,237	0,025
7.	Nitriti – NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	0,50	-	0,087	0,035	-	0,060	0,002
8.	Nitrati – NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	50	-	16,09	0,20	-	9,18	7,59
9.	Cloruri	mg / dm <sup>3</sup>	250	-	51,43	43,4	-	49,86	55,60
10.	Duritate totala	grade germane	>5	-	26,10	20,70	-	25,78	25,74
11.	Nr. total de colonii la 36 <sup>o</sup> C	U.F.C. / 1cm <sup>3</sup>	NOMA	-	2450	105	-	1525	3
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	-	45	5	-	32	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	-	33000	14350	-	25950	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	-	165	50	-	105	0
15.	Nr. total de colonii la 22 <sup>o</sup> C	U.F.C. / 1cm <sup>3</sup>	NOMA	-	1805	150	-	1515	4

Sef laborator,  
ing. Musat Oana

*Musat*

**AQUAVAS S.A.**  
**SUCURSALA VASLUI**  
**LABORATOR TRATARE APA**