



AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI

Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, Romania
NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui



VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici si bacteriologici ai apei brute la intrarea in
Statia de Tratare a Apei Delea, monitorizati de Laboratorul Statiei de Tratare a Apei.

Luna APRILIE 2023

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	ORDONAN- TA NR 7 25.01.2023 (pt iesire rezervor)	Intrare statie					Iesire Statie
				Solesti	Barlad	Pusc a- si	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	-	8,21	8,22	-	8,31	7,65
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	-	935,33	1013	-	1033	950,07
3.	Turbiditate	U.N.T.	0,3	-	219,93	63,78	-	68,79	1,10
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	-	5,52	6,68	-	6,36	3,38
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	-	16,02	19,2	-	14,20	80,79
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	-	0,257	0,273	-	0,245	0,020
7.	Nitriti – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	-	0,068	0,056	-	0,040	0,002
8.	Nitrati – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	-	4,75	0,66	-	1,58	2,39
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	-	35,53	45,72	-	51,50	57,13
10.	Duritate totala	grade germane	>5	-	20,09	22,83	-	23,24	21,28
11.	Nr. total de colonii la 36 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	260	565	-	330	< 3
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	-	3	79	-	13	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	-	10000	18933	-	15000	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	-	124	332	-	320	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	440	660	-	460	< 3

Sef laborator,
ing. Musat Oana

AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA