



AQUAVAS S.A. VASLUI

SUCURSALA VASLUI

Vaslui Str. Alecu Donici nr. 23, Cod poștal 730150, ROMANIA
Nr. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui
Tel. 0235 311153, 0235 322641 Fax. 0235 322857
E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro



VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în
Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna APRILIE 2024

Nr crt	Indicatorul	U.M.	ORDONANȚA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Pușcași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,22	8,11	8,15	8,20	8,31	7,46
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	1049,48	1300	938,3	1150	1120	1101,04
3.	Turbiditate *	U.N.T.	0,3 *	103,03	26,37	66,85	74,88		0,88
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	5,57	5,42	5,75	5,44	5,57	2,72
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	25,72	7,81	22,51	15,51	15,72	84,69
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	0,324	0,155	0,117	0,162	0,137	< 0,020
7.	Nitriti – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	0,043	0,011	0,020	0,023	0,035	< 0,006
8.	Nitrati – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	0,56	< 0,24	< 0,24	0,38	0,53	0,37
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	47,28	54,10	50,09	49,97	55,02	70,69
10.	Duritate totală	grade germane	>5	24,12	29,49	20,50	26,34	25,20	24,43
11.	Nr. total de colonii la 36 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	2500	1200	600	1300	1100	0
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	207	100	200	210	125	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	25533	10000	11300	28000	15000	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	80	150	40	110	120	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	2000	1000	610	1150	1020	0

Nota * - Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 NTU înainte de dezinfecție. (conf. HG 971/2023) pentru parametrul Turbiditate.

Șef laborator,
ing. Mușat Oana

AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA