



AQUAVAS S.A. VASLUI

SUCURSALA VASLUI

Vaslui Str. Alecu Donici nr. 23, Cod poștal 730150, ROMANIA
Nr. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui
Tel. 0235 311153, 0235 322641 Fax. 0235 322857
E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro



VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în
Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna IULIE 2024

Nr crt	Indicatorul	U.M.	ORDONANȚA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Pușcași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,48	8,05	8,15	8,24	8,23	7,47
2.	Conductivitate	μ S/cm ⁻¹	< 2500	1000	1094	965	1023	952,9	980,86
3.	Turbiditate *	U.N.T.	0,3 *	70,98	43,94	57,47	62,34	39,77	0,86
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	8,64	8,00	7,74	8,32	7,50	3,66
5.	Aluminiu	μ g / dm ³	200	33,57	-	-	-	18,84	107,43
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	0,142	-	-	-	0,225	< 0,020
7.	Nitriti – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	0,055	-	-	-	0,105	< 0,006
8.	Nitrati – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	0,33	-	-	-	0,45	1,46
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	54,33	41,26	50,51	47,45	48,76	68,69
10.	Duritate totală	grade germane	>5	21,28	19,54	20,16	20,83	20,12	19,82
11.	Nr. total de colonii la 36 ⁰ C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	-	-	-	5850	0
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	180	-	-	-	253	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	37000	-	-	-	30000	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	140	-	-	-	180	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ⁰ C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	-	-	-	4530	0

Nota * - Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 NTU înainte de dezinfecție. (conf. HG 971/2023) pentru parametrul *Turbiditate*.

Șef laborator,
ing. Mușat Oana

AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA