



AQUAVAS S.A. VASLUI

SUCURSALA VASLUI

Vaslui Str. Alecu Donici nr. 23, Cod poștal 730150, ROMANIA
Nr. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui
Tel. 0235 311153, 0235 322641 Fax. 0235 322857
E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro



VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în
Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna IUNIE 2024

Nr crt	Indicatorul	U.M.	ORDONANȚA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Pușcași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	-	7,76	-	-	7,90	7,42
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	-	837	-	-	918,7	932,14
3.	Turbiditate *	U.N.T.	0,3 *	-	53,87	30,31	-	40,05	0,64
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	-	7,43	-	-	6,81	3,15
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	-	26,77	-	-	20,79	54,40
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	-	0,822	-	-	0,267	< 0,020
7.	Nitriti – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	-	0,482	-	-	0,096	< 0,006
8.	Nitrati – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	-	2,44	-	-	0,89	3,24
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	-	41,95	-	-	42,11	58,45
10.	Duritate totală	grade germane	>5	-	18,43	-	-	20,18	19,50
11.	Nr. total de colonii la 36 ⁰ C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	-	-	-	1200	0
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	-	110	-	-	145	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	-	18000	-	-	40500	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	-	280	-	-	75	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ⁰ C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	-	-	-	1480	0

Nota * - Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 NTU înainte de dezinfecție. (conf. HG 971/2023) pentru parametrul Turbiditate.

Șef laborator,
ing. Mușat Oana

AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA