

	AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod poștal 730150, Romania NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122 Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui			
		73 100 3760	70 104 3760	73 116 3760

VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici si bacteriologici ai apei brute la intrarea in Statia de Tratare a Apei Delea, monitorizati de Laboratorul Statiei de Tratare a Apei.

Luna MAI 2023

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	ORDONAN- TA NR 7 25.01.2023 (pt iesire rezervor)	Intrare statie					Iesire Statie
				Solesti	Barlad	Pusc a- si	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,14	8,16	-	-	-	7,51
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	880,6	952,8	-	-	-	953,43
3.	Turbiditate	U.N.T.	0,3	292,19	64,70	-	-	-	0,80
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	8,35	6,82	-	-	-	3,34
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	25,96	24,67	-	-	-	87,42
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	0,600	0,226	-	-	-	0,020
7.	Nitriti – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	0,068	0,085	-	-	-	< 0,002
8.	Nitrati – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	0,70	3,74	-	-	-	2,94
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	33,91	32,79	-	-	-	54,26
10.	Duritate totala	grade germane	>5	20,73	22,42	-	-	-	21,94
11.	Nr. total de colonii la 36 ⁰ C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	2355	-	-	-	< 3
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	32	107	-	-	-	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	35000	30500	-	-	-	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	-	343	-	-	-	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ⁰ C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	2355	-	-	-	< 3

Sef laborator,
ing. Musat Oana

Oana Musat

AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA