

**AQUAVAS S.A. VASLUI****SUCURSALA VASLUI**

Vaslui Str. Alecu Donici nr. 23, Cod poștal 730150, ROMANIA

Nr. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122

Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui

Tel. 0235 311153, 0235 322641 Fax. 0235 322857

E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro

Nr. 9879 din 29.11.2024**VALORI MEDII LUNARE
- NOIEMBRIE 2024 -**

Valori medii lunare ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în Stația de Tratare a Apei Vaslui și ai apei potabile la ieșire rezervor, parametri monitorizați în cadrul Laboratorului Stației de Tratare a Apei Vaslui.

Nr crt	Parametrul analizat	U.M.	LEGEA NR 96 / 2024 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Pușcași	Amestec		
						S+B	B+P		
1.	pH	Unități de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,36	8,29	-	8,34	8,18	7,56
2.	Conductivitate	$\mu\text{S}/\text{cm}^{-1}$	2500	1106	1176	-	1132	964,3	1027,5
3.	Turbiditate *	U.N.T.	0,3 *	62,65	12,80	35,03	38,57	30,29	0,80
4.	Oxidabilitate	mgO_2/l	5	7,36	4,80	-	6,08	5,87	3,20
5.	Aluminiu	$\mu\text{g}/\text{l}$	200	17,4	< 10,0	-	10,37	18,58	36,63
6.	Amoniu	mg/l	0,50	0,168	0,098	-	0,117	0,434	< 0,023
7.	Nitriti	mg/l	0,50	0,034	0,067	-	0,048	0,041	< 0,006
8.	Nitrati	mg/l	50	< 0,24	12,17	-	5,22	1,83	2,66
9.	Cloruri	mg/l	250	55,36	50,20	-	53,64	49,95	67,16
10.	Duritate totală	grade germane	minim 5	22,96	24,64	-	23,52	20,27	20,85
11.	Bacterii coliforme	nr. / 100 ml	0	1600	3000	-	2700	3533	0
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 ml	0	40	483	-	264	11	0
13.	Nr. total de colonii la 22° C	nr. / 1 ml	Nici O Modificare Anormală	470	4160	-	2040	380	0
14.	Nr. total de colonii la 36° C	nr. / 1 ml	Nici O Modificare Anormală	120	2710	-	1500	310	0
15.	Clostridium perfringens	nr. / 100 ml	0	30	260	-	200	91	0

Nota * - Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 NTU înainte de dezinfectie. (conf. HG 971/2023) pentru parametrul Turbiditate.

Director Exploatare,
Ing. Iulian IORDACHE



Șef Laborator,
Ing. Oana MUȘAT