

	AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod poștal 730150, Romania NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122 Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui			
		73 100 3760	70 104 3760	73 116 3760

VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna **SEPTEMBRIE 2023**

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	ORDONANȚA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Pușcași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	-	-	7,87	-	8,16	7,45
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	-	-	842	-	867,3	945,23
3.	Turbiditate	U.N.T.	0,3	-	77,86	91,08	-	72,02	1,20
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	-	9,46	7,72	-	8,39	4,20
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	-	-	19,06	-	17,19	72,25
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	-	-	0,499	-	0,479	$< 0,020$
7.	Nitriți – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	-	-	0,090	-	0,081	0,002
8.	Nitrați – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	-	-	0,95	-	0,56	1,12
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	-	-	48,14	-	44,40	63,03
10.	Duritate totală	grade germane	>5	-	-	17,92	-	18,41	18,38
11.	Nr. total de colonii la 36 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	-	-	-	7300	< 3
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	-	-	97	-	209	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	-	-	15000	-	39250	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	-	-	100	-	143	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	-	-	-	-	9020	< 3

Șef laborator,
ing. Mușat Oana



AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA